



Stadt Burgdorf  
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.:	<b>M 2019 1069/1</b>
Datum:	19.11.2019
Federführung:	25 Gebäudewirtschaft
Aktenzeichen:	

---

**M i t t e i l u n g**

**öffentlich**

**Betreff: Waldschule Ehlershausen - Schadstoffprüfberichte  
Raumluftmessung**

**Für Gremien:**

	Datum
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	10.02.2020
Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen	25.02.2020

Aufgrund der Anforderung und des einstimmigen Beschlusses des Ortsrates Ehlershausen vom 24.09.2019 wurden in der Waldschule Raumluftmessungen veranlasst. In den Herbstferien sind in der Waldschule Raumluftmessungen (Asbestfreimessungen) vorgenommen worden. Es sind 7 Messgeräte in der Schule verteilt worden, eines im Raum der ehemaligen Bücherei. Die Messungen erfolgten am 10.10.2019, die Ergebnisse liegen vor und sind als Anlage beigefügt. Auf den untersuchten Filterflächen der Messeinheiten konnten keine Asbestfasern nachgewiesen werden.

(Pollehn)