

**PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE**



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen  
Waldstr. 4  
31303 Burgdorf**



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHME:  
**Bücherei**

PROBENAHME-GERÄT-NR.:  
**BL 355**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**222**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 01**

RAUM:  
**Bücherei**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Leerstehend**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST     KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**                      TEMPERATUR: **20 °C**                      LUFTFEUCHTE REL.: **60 %**

FREIM.     KONTROLLM.     ERFOLGSKONTROLLM.     STATUS-QUO-MESSUNG     ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:07Uhr</b>	ENDE PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:07Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER .....

Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED] *Stap* .....

NAME / UNTERSCHRIFT

Auftraggeber: .....

NAME / UNTERSCHRIFT

**PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE**



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen  
Waldstr. 4  
31303 Burgdorf**



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHME:  
**Klassenraum**

PROBENAHME-GERÄT-NR.:  
**BL 354**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**119**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 02**

RAUM:  
**Raum 2**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Klassenzimmer**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum auf Tisch**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST     KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**                      TEMPERATUR: **25 °C**                      LUFTFEUCHTE REL.: **75 %**


FREIM.     KONTROLLM.     ERFOLGSKONTROLLM.     STATUS-QUO-MESSUNG     ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:16Uhr</b>	ENDE PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:16Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER .....

Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED]  .....

NAME / UNTERSCHRIFT

Auftraggeber: .....

NAME / UNTERSCHRIFT

**PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE**



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen**  
**Waldstr. 4**  
**31303 Burgdorf**



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHME:  
**Flur**

PROBENAHME-GERÄT-NR.:  
**44.12**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**53**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 03**

RAUM:  
**Flur neben Lehrerzimmer**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Durchgang**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST     KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**                      TEMPERATUR: **20 °C**                      LUFTFEUCHTE REL.: **75 %**

FREIM.     KONTROLLM.     ERFOLGSKONTROLLM.     STATUS-QUO-MESSUNG     ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:22Uhr</b>	ENDE PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:22Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER .....  
  
Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED] *[Signature]* .....  
NAME / UNTERSCHRIFT


Auftraggeber: .....  
NAME / UNTERSCHRIFT

PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen**  
**Waldstr. 4**  
**31303 Burgdorf**

Foto:



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHEME:  
**Lehrerzimmer**

PROBENAHEME-GERÄT-NR.:  
**BL 492**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**121**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 04**

RAUM:  
**Lehrerzimmer**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Aufenthaltsraum**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST  KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**      TEMPERATUR: **20 °C**      LUFTFEUCHTE REL.: **75 %**

FREIM.  KONTROLLM.  ERFOLGSKONTROLLM.  STATUS-QUO-MESSUNG  ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHEME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:34Uhr</b>	ENDE PROBENAHEME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:34Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER .....  
Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED] .....  
NAME / UNTERSCHRIFT

Auftraggeber: .....  
NAME / UNTERSCHRIFT

PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen**  
**Waldstr. 4**  
**31303 Burgdorf**

Foto:



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHME:  
**Klassenzimmer**

PROBENAHME-GERÄT-NR.:  
**BL 491**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**148**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 05**

RAUM:  
**Raum 4**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Klassenzimmer**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST  KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**      TEMPERATUR: **20 °C**      LUFTFEUCHTE REL.: **75 %**

FREIM.  KONTROLLM.  ERFOLGSKONTROLLM.  STATUS-QUO-MESSUNG  ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:42Uhr</b>	ENDE PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:42Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER .....

Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED] *[Signature]* .....

NAME / UNTERSCHRIFT

Auftraggeber: .....

NAME / UNTERSCHRIFT

PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen**  
**Waldstr. 4**  
**31303 Burgdorf**



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHME:  
**Musikraum**

PROBENAHME-GERÄT-NR.:  
**BL 493**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**248**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 06**

RAUM:  
**Raum 9**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Musik**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST  KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**      TEMPERATUR: **20 °C**      LUFTFEUCHTE REL.: **75 %**

FREIM.  KONTROLLM.  ERFOLGSKONTROLLM.  STATUS-QUO-MESSUNG  ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:50Uhr</b>	ENDE PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:50Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER .....  
Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED] .....  
NAME / UNTERSCHRIFT

Auftraggeber: .....  
NAME / UNTERSCHRIFT

PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER  
RAUMLUFTPROBE



PROJEKT: **Waldschule Ehlershausen**  
**Waldstr. 4**  
**31303 Burgdorf**



AUFTRAGGEBER: [REDACTED]

ART DER SANIERUNG:  
**entfällt**

ORT DER PROBENAHME:  
**Treppenhaus**

PROBENAHME-GERÄT-NR.:  
**BL 550**

KERNPORENFILTER-NR.:  
**112**

PROBENBEZEICHNUNG:  
**RL 07**

RAUM:  
**Flur**

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN,  
RAUMNUTZUNG:  
**Durchgang**

AUFSTELLUNGSPPOSITION IM RAUM:  
**Mittig im Raum**

PRÜFFPARAMETER:  ASBEST  KMF

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:  
**Anblasen mit rückgeführtem Laubbläser.**

LUFTDRUCK: **1008 hPa**      TEMPERATUR: **25 °C**      LUFTFEUCHTE REL.: **75 %**

FREIM.  KONTROLLM.  ERFOLGSKONTROLLM.  STATUS-QUO-MESSUNG  ARBEITSPLATZM.

BEGINN PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>15:58Uhr</b>	ENDE PROBENAHME	DATUM: <b>10.10.2019</b> UHRZEIT: <b>23:58Uhr</b>	Volumenstrom <b>8,0 l/min</b>
VOLUMENDURCHSATZ	<b>3,837 m³</b>	MESSZEIT <b>8h 0min</b>		

BEMERKUNGEN:

ORT / DATUM: **Ehlershausen, 10.10.2019**

PROBENEHMER: .....

Verantw. PROBENEHMER: [REDACTED] *[Signature]* .....

NAME / UNTERSCHRIFT

Auftraggeber: .....

NAME / UNTERSCHRIFT