

[REDACTED]

Von: adfcburgdorf@arcor.de
Gesendet: Mittwoch, 8. September 2021 08:34
An: [REDACTED]
Betreff: AW: Ausbau Geh-/Radweg zwischen Ahrbergenweg und Rohrkampsweg

Moin [REDACTED]

vom ADFC keine Bedenken, freuen uns über die Ausbau.
Allerdings bitte bitte OHNE Umlaufsperrern!

Und über die Umlaufsperrern Peiner Weg müssen wir noch mal reden, die sind dort nutzlos. Da wären Pfosten besser!

Mit freundlichen Grüßen
ADFC OG Burgdorf/Uetze
[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: 07.09.2021 13:51
An: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Betreff: Ausbau Geh-/Radweg zwischen Ahrbergenweg und Rohrkampsweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Burgdorf beabsichtigt im nächsten Jahr, den Weg auf dem städtischen Flurstück 192/2, Flur 1, Gemarkung Heeßel, zwischen dem Ahrbergen- und Rohrkampsweg in Heeßel, als gemeinsamen Geh-/Radweg auszubauen.

Ich bitte Sie, mit Hilfe der beigefügten Pläne und Erläuterungen, um eine Stellungnahme bis zum 21.09.2021. Bitte teilen Sie mir Ihre Anregungen und Bedenken schriftlich, nach Möglichkeit per Mail, mit. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Telefon oder nach Terminvereinbarung auch persönlich zur Verfügung. Falls ich von Ihnen keine Rückmeldung bis zum 21.09.2021 erhalte, gehe ich davon aus, dass Sie keine Bedenken gegen die Planung haben.

Mit freundlichen Grüßen.

Stadt Burgdorf

Der Bürgermeister

Im Auftrag

[REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]@lwk-niedersachsen.de>
Gesendet: Freitag, 17. September 2021 08:59
An: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Betreff: Ausbau Geh-Radweg zw. Ahrbergenweg und Rohrkampsweg: TÖB-Stellungnahme

Burgdorf-Heeßel, Flur 1, Flurstück 192/2

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu o.g. Plan werden aus Sicht der von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zu vertretenden öffentlichen und fachlichen Belange keine grundlegenden Bedenken und Anregungen vorgetragen.

Wir weisen darauf hin, dass die Mäharbeiten und Gehölzrückschnitte am geplanten Grünstreifen regelmäßig und ausreichend auch feldseits durchzuführen sind, um die Bewirtschaftung der angrenzenden Ackerfläche sowie den Aufwuchs nicht zu beeinträchtigen.

Mit freundlichen Grüßen,

[REDACTED]
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Bezirksstelle Hannover
Wunstorfer Landstraße 11
30453 Hannover
Tel: 0511 [REDACTED]
Fax: 0511 [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.lwk-niedersachsen.de/datenschutzinformationen

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 20. September 2021 09:01

Ausbau Geh-/Radweg zwischen Ahrbergen- und Rohrkampweg

Sehr geehrte [REDACTED]
mit Schreiben vom 07.09.2021 übersandten Sie uns die Planungsunterlagen für den o.g. Vorhaben. Wir haben die Planungsunterlagen an den zuständigen Ortsverbandsvorsitzenden weitergeleitet. Zu dem Vorhaben äußern wir und wie folgt:

Grundsätzlich bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken zu dem Bauvorhaben. Es sollte aber von der Stadt Burgdorf sichergestellt werden, dass der Grünstreifen und die Gehölze regelmäßig zurückgeschnitten werden. Bei den Gehölzen hat dieses auch feldseits zu erfolgen.

Weiteres Vorbringen behalten wir uns vor.

[REDACTED] Geschäftsführer

Niedersächsische Früh- und Veredelungskartoffel-Erzeugergemeinschaft eG

[REDACTED]
31303 Burgdorf

Tel. 0511 [REDACTED]

Fax 0511 [REDACTED]



Region Hannover

Region Hannover · Postfach 147 · 30001 Hannover

Stadt Burgdorf
[REDACTED]

Per Mail

Der Regionspräsident

Service/Team	Stabsstelle
	Behindertenbeauftragte
Dienstgebäude	Hildesheimer Str. 18
Ansprechpartnerin	[REDACTED]
Mein Zeichen	Dez. II.4
Durchwahl	(0511) [REDACTED]
Telefax	(0511) [REDACTED]
E-Mail	Behindertenbeauftragte@ region-hannover.de
Internet	www.hannover.de

Hannover, 17.09.2021

Ausbau Geh-/Radweg zwischen Ahrbergenweg und Rohrkampsweg

Sehr geehrte [REDACTED],

vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zu o.g. Bauvorhaben und die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Barrierefreiheit.


Der geplante Ausbau des Trampelpfades zwischen Ahrbergweg und Rohrkampsweg stellt auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine wesentliche Verbesserung dar. Der gemeinsame Geh-Radweg ist mit einer Breite von 3,50m ausreichend breit genug für eine gemeinsame Nutzung in beiden Richtungen.

Es ist darauf zu achten, dass das Quergefälle des Weges 3% nicht überschreitet. Wenn ein Längsgefälle vorhanden ist, darf das Quergefälle sogar nur 2,5% betragen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag



Beauftragte der Region Hannover
für Menschen mit Behinderung

Sprechzeiten

Mo. u. Fr. 9 bis 12 Uhr
Mi. u. Do. 9 bis 15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Station Aegidientorplatz

Bus 100, 120, 200
Stadtbahn 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17
Schlägerstraße auch 1, 2, 8

Bankverbindungen

Sparkasse Hannover (BLZ 250 501 80)
KTO 18465 IBAN: DE36250501800000018465
BIC: SPKHDE2H
Postbank Hannover (BLZ 250 100 30)
KTO 1259-306 IBAN: DE51 250100300001259306
BIC: PBNKDEFF



Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

[REDACTED]
Montag, 13. September 2021 07:36
[REDACTED]nfo@burgdorf.de
Ausbau Radweg zwischen Ahrbergenweg und Rohrkampsweg

Guten Morgen [REDACTED] guten Morgen [REDACTED]
erstmal möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass Sie mir eine Info über das Bauvorhaben(Ausbau Radweg) mitgeteilt haben was an meiner Ackerfläche langgeht.
Aber als ich das Schriftstück gelesen habe war ich doch sehr verwundert.
Eine Asphalt-Deckschicht entlang meiner Ackerflächen? Damit ist meine Ackerfläche für immer begrenzt und dagegen möchte ich Einspruch erheben.
Das dort ein Gehweg eingerichtet wurde ist ja ok- auch wenn die Hinterlassenschaften der Hunde dort in Zentnern liegen und für Kritik sorgen.
Ich hatte immer nochmal die Möglichkeit beim beackern der Fläche auf den nicht befestigten Weg zu fahren, ohne mit einem Verfahren rechnen zu müssen.
Warum werden dort nicht Rasensteine eingesetzt oder Mineralgemisch eingebaut? Diese Materialien kann man in der letzter Konsequenz immer wieder leicht wegnehmen. Es gäbe auch nicht so einen starken Eingriff in die Landschaft - weitere Versiegelungen der Landschaft sollte doch auch die Stadt vermeiden?!
Ich würde auch bei der Bewirtschaftung meiner Flächen keine Probleme haben.
Des weiteren soll es dort eine Baum Bepflanzung geben- auch da stellt sich die Frage, ob ich mit meiner Fläche dann ganz isoliert werden soll?
Weiter bedarf es einer enormen Pflege der Allee. Die Verschmutzung der Baumallee dürfte nicht wieder an der Feuerwehr oder dem Dorf Heessel hängen bleiben.
Insgesamt bin also mit dem Vorhaben eine Asphaltdeckschicht entlang meiner Ackerfläche nicht einverstanden.
Es würde mich freuen, wenn der Trampelpfad so bleibt oder evt. mit Mineralgemisch/ Rasensteinen verbessert bzw. befestigt wird.


Für weitere Fragen stehe ich jeder Zeit gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
31303 Burgdorf/ Heessel
[REDACTED]

16.09.2021



Stadt Burgdorf
Tiefbau, 
31300 Burgdorf

Ausbau Geh- /Radweg zwischen Ahrbergen- und Rohrkampsweg
Ihr Schreiben vom 07.09.2021
Ihr Zeichen: 66 

Sehr geehrte Frau ,

zu Ihrem Schreiben vom 07.09.2021 teile ich Ihnen mit, dass ich keine grundsätzlichen Einwände gegen den Bau habe, ich bitte aber das Schwengelrecht und den Schattenwurf der Bäume auf meine Ackerfläche zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

